

Управление Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Самарской области  
443079, г. Самара, проезд Георгия  
Митирева, 1  
Тел.260-38-04

**Постановление  
о прекращении производства по делу об административном правонарушении**

« 25 » апреля 2016 г.

№ 05/305

г. Самара

Я, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Р. Р. Галимова

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении отношении:

Фамилия, имя, отчество: Балашова Ирина Александровна

Число, месяц, год рождения: 12.06.1975г.р.

Место рождения: г.Новокуйбышевск, Самарской области

Гражданство: РФ

Проживающ(его)ей: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д.44, кв.77

Директор (руководитель): муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 17» городского округа Самара Балашова Ирина Александровна

По ч. 1 ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**УСТАНОВИЛ:**

Согласно протоколу от 15.04.2016 г. № 05/305, совершены административные правонарушения, выразившееся в том, что в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 17» городского округа Самара по адресу: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.179 12 апреля 2016г. директором Балашовой И.А. нарушены санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения – в нарушение СанПиН 2.4.4.3172-14:

- уровень искусственной освещенности в кабинете № 2 – изобразительного искусства не соответствует допустимым значениям и составляет 287-298 люкс (при норме 300-500 люкс) (Экспертное заключение по результатам испытаний от 12.04.2016г. №5498. Протокол лабораторных испытаний освещенности от 12.04.2016г. №22376), что является нарушением ст.11., 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»: п.5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

что является нарушением ст. 11, 28 федерального закона от 30.03.99 г. №52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»;

Административная ответственность за указанное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 6.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Часть 1 ст. 6.7 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций и влечет наложение административного штрафа на должностное лицо - от трех тысяч до семи тысяч рублей.

При рассмотрении дела об административном правонарушении директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 17» городского округа Самара Балашовой Ирине Александровне даны разъяснения об устранении нарушений указанных в протоколе от 04.03.2016 г. № 05/147 при проведении проверки, так п.5.6 - уровень искусственной освещенности в кабинете № 2 – изобразительного искусства не соответствует допустимым значениям и составляет 287-298 люкс (при норме 300-500 люкс) (Экспертное заключение по результатам испытаний от 12.04.2016г. №5498. Протокол лабораторных испытаний освещенности от 12.04.2016г. №22376) - замечание устранено (перегоревшие лампы заменены, фото прилагается);